

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.КБ03.В.00394

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009004

Общество с ограниченной ответственностью «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» (ООО «АйВиСи-Восток»)
 Адрес: 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка д., ПРОМЗОНА «УТКИНА ЗАВОДЬ»
 УЧАСТОК 1, корпус 3.
 ОГРН: 1077627003816. Телефон: 8(812)777-79-85. Факс: 8(812)777-79-86. E-mail: info@ivcgroup.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

IVC BVBA.
 Адрес: Nijverheidslaan 29, B-8580, Avelgem, Belgium, Бельгия.
 Телефон: +3256653222. Факс: +3256653222. E-mail: info@ivcgroup.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное из поливинилхлорида толщиной от 2,0 мм до 5,5 мм, плотностью от 3500 г/м² до 8500 г/м² клеевой укладки DRYBACK (ДРАЙБАК) и бесклеевой укладки CLICK (КЛИК), маркировок MODULEO (МОДУЛЕО): SELECT (СЕЛЕКТ), IVC COMMERCIAL: 30 / 40, DESIGN FLOORS (ДИЗАЙН ФЛОРС): PRIMERO (ПРИМЕРО), VIVO(ВИВО), FLEXO (ФЛЕКСО), выпускаемое по технической документации изготовителя.
 Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП): ОКПД2 22.23.11

КОД ЕКПС:

КОД ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5. См. Приложение 0016928.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 18-06-06/1ТР-ИКБС от 06.06.2018 г. Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Техническая документация изготовителя.
 Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01037 от 18.01.2017 до 18.01.2020, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2018 по 14.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


 Подпись


 Подпись

О.Н. Корольченко
 инициалы, фамилия

А.А. Румянцев
 инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.КБ03.В.00394

(обязательная сертификация)

№ 0016928

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Группа по воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по дымообразующей способности – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения – Т4 (чрезвычайно опасные)
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

А.А. Румянцев

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ