



01203

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»  
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС PL.04ОПС0.С.ОС1.01240

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛПК».

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Россия, Москва, улица Михалковская, дом 63Б, строение 1, этаж 1, помещение IV, комната 14г. ОГРН 1197746062689. Телефон: +74959882741. E-mail: andrey.rumyantsev@salag.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Salag Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa.

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Польша, ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwalki

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д. 24, пом. 1. Телефон +7 (499) 709-89-38.

Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Напольное покрытие из минерально-полимерного композита (Ламинат).

Торговая марка SALAG.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2

22.23.19

код ТН ВЭД

3918 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Класс пожарной опасности – КМ1. (группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018, п.11; группа токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 п.13); группа по скорости распространения пламени - нераспространяющие (РП1) по ГОСТ Р 51032-97

Протокол испытаний № ПБ0710.121119 от 12.11.2019 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 12.11.2019 года.

Техническая документация изготовителя

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 14.11.2019 ПО 13.11.2022**



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

С.Н. Салагин  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

М.Е. Емцев  
инициалы, фамилия