

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы) Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Интенсивность запаха образца в естественных условиях	Не более 2 баллов
Напряженность электростатического поля, кВ/м	Не более 15,0
Аммиак, мг/м ³	Не более 0,04
Спирт метиловый, мг/м ³	Не более 0,50
Формальдегид, мг/м ³	Не более 0,01
Фенол, мг/м ³	Не более 0,003
Активность цезия-137, Бк/кг	Не более 300

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, страна, фирма-производитель, состав, назначение, размер, условия хранения, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Покрытие напольное на основе древесноволокнистых плит (ламинат), т.м. PRAKTIK, PARAFLOOR соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических экспертиз и сертификации



Ф.И.О.

Слепова Н.В.