

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00196/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026781

Общество с ограниченной ответственностью «ТАРКЕТТ СОММЕР».

Адрес: 141004, Россия, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, владение 19А, строение 1, литера А2, этаж 3, офис 6. ОГРН: 1037739490161. Телефон +74957753737, факс +74956607055.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТАРКЕТТ СОММЕР».

Адрес: 141004, Россия, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, владение 19А, строение 1, литера А2, этаж 3, офис 6. ОГРН: 1037739490161. Телефон +74957753737, факс +74956607055.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ламинированные древесноволокнистые (ламинированные полы), товарные знаки: «ТАРКЕТТ/TARKETT», «СОММЕР/SOMMER», «СИНТЕРОС/SINTEROS», «ТАЙГА/TAIGA» (толщина покрытий не более 14 мм), выпускаемые по ТУ 16.21.14-001-59066253-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 16.21.14.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 6864 от 11.11.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3989-АОП от "26" августа 2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.11.2019

по 24.11.2024



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия