

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01349/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛИН" (ООО "ЮНИЛИН"). Место нахождения: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ДЗЕРЖИНСК. Адрес юридического лица: 606002, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ЛЕРМОНТОВА, Д. 22. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1085249007458. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5249098593. Телефон/факс +78313249100, адрес электронной почты info@unilin.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИЛИН" (ООО "ЮНИЛИН"). Место нахождения: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ДЗЕРЖИНСК. Адрес юридического лица: 606002, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ЛЕРМОНТОВА, Д. 22. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1085249007458. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5249098593.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489, ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вв. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия напольные ламинированные, торговых марок: QUICK-STEP, PERGO, CLIC&GO by QUICK-STEP, Sens by QUICK-STEP (толщиной с 8 мм по 12 мм, плотностью с 850 кг/м³ по 980 кг/м³), выпускаемые по ТУ-5536-001-89379541-2011 "Ламинированные напольные покрытия (ламинат) толщиной от 7 мм до 14 мм торговых марок QUICK-STEP, LOC floor, CLIX floor, HERCULES, CLIC&GO by QUICK-STEP, Sens by QUICK-STEP, Cavalier, Maxwood, Dynamic, Planker, Magnum, PERGO, BALTERIO, Xpert pro QUALITY LAMINATE FLOORING, Ideal, VITALITY, ELKA, ЛАМИНАТ, AlixFloor, DECK". Серийный выпуск.

код ОКПД2: 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 11473/РС от 17.02.2025 Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 6057-АОП от 22.01.2025 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности слабо распространяющие (РП2); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2), ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Условия хранения: в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Рекомендуемая температура хранения — выше 0°C. Срок хранения ламината при соблюдении условий хранения - неограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.02.2025 по 18.02.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))