

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-CN.ПБ37.В.00625/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙ" (ООО "КОМПЛЕКТСТРОЙ").

Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 109316, Россия, город Москва, проспект Волгоградский, дом 42, корпус 42А, помещение 12. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187746066331. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9723041076. Телефон: 89852237262, адрес электронной почты: alpinefloor@mail.ru. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 73833 от 01.06.2021 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

CHANGZHOU ZHONGLONG WOOD CO.LTD.

Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 31.71349, 120.11448.

Место нахождения: HENGLIN TOWN, Китай. Адрес юридического лица: HONGLIAN VILLAGE, HENGLIN TOWN, CHANGZHOU, JIANGSU PROVINCE, Китай.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефон: +74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие каменно-полимерное виниловое толщиной 1-8 мм (MSPC, SPC, ABA, LVT vinyl flooring), торговых марок: ALPINE FLOOR, ALPINE WALL, ALPINEXT, ТИККО, MEISTER, AGT, ALPIONICA (толщина защитного слоя 0,1-0,55 мм). Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.23.11, 22.23.15

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8533/РС от 25.11.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28; Протокол испытаний № 2/М198 от 29.11.2021 г. Испытательного центра "Политест" Автономной некоммерческой организации по сертификации "Электросерт", уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21АД12; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.9450.9137 от 15.09.2021 г. выдан ОС СМ «РОСТ», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.13АБ68.

Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа умеренновоспламеняемые (В2), ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Срок действия сертификата соответствия с 06.12.2021 по 05.12.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)