

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CN.ПБ37.В.02358

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Про».  
Адрес: 117545, Россия, город Москва, Днепропетровский проезд, д. 3.  
ОГРН: 1107746920082. Телефон (495)713-25-36.

№ 0009297

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

CHANGZHOU ARKWRIGHT DECORATIVE MATERIALS CO.,LTD.  
Адрес: JIANGCUN VILLAGE TOWN INDUSTRIAL PARK HENGLIN WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY JIANGSU CHINA, Китай.  
Телефон +86-519-88353380.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие напольное - ламинат виниловый (SPC Vinyl flooring), торговой марки «ALTA STEP» (толщина не более 5,0 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.15

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5991/РС от 01.10.2018 г. НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия SMK ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.M0014900 от 17.08.2018 ОС ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" рег. № SMK STANDART.RU.0005. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.10.2018 по 04.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П. ТР  
Эксперт (эксперты)



Подпись  
Подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия