



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000863

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ОКПД 2 22.23.11

Срок действия с 12.03.2020г. по 11.03.2021г.

Код ТН ВЭД 3918101000

№ **РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01.Н001092**

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Самотлор Тракт"
ОГРН1045005523551. ИНН 5029080079. КПП 502901001. Адрес: Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 19/16, офис 423.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

СП ООО «Uniplast Export»
Адрес: г. Ташкент, Бектимирский р-н, ул. Олтинтопган, д. 40.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контроля качества пожарной
безопасности» (ИНН 7734430472). Адрес: 123182, город Москва, Авиационная улица,
дом 69, пом V ком 17. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01,
от 24.10.2019г. до 23.10.2022г., тел. 89295905196, ckkpb@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Напольное виниловое покрытие из каменно –пластикового композитного материала,
покрытого поливинилхлоридом (ПВХ), толщиной от 2 до 10 мм, плотностью от 1000
ДО 2500 кг/м3, марка SPC Woodrock. Выпускаемое по технической документации
изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ2: ГОСТ
30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемый. ГОСТ
12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной
дымообразующей способностью. ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа
токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1491 от 07.02.2020 г.,
ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза»)
№ RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты)

Пичурин А.А.

