



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1931
от 18.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 420

- 1. Наименование продукции:** Покрытие виниловое плетеное для пола, стен и потолков, в рулонах и плитке.
- 2. Организация-изготовитель:** «Hoffmann Boden Osterreich GmbH», Wirtschaftspark Strasse 13, 4482 Ennsdorf bei Enns, Austria, Австрия.
- 3. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «РОРДОР», 394029, РОССИЯ, Воронежская область, город Воронеж, улица Ленинградская, дом 55.
- 4. Представленные материалы:**
 - ИД производителя;
 - Протокол лабораторных исследований № 1/05-105 от 4 мая 2016 г. Испытательной лаборатории ООО «СоюзГарант» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭП50).
- 5. Область применения продукции:** применяется для проведения отделочных работ

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям: Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

Запах, баллы - не более 2; Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, - не более 15;

Миграция химических веществ в модельную среду (санитарно-химические миграционные показатели: модельная среда – воздушная среда: время экспозиции-24 часа; температура в камере 23С; соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м²/м³), мг/м³ не более: не более:

Винилацетат - 0.15; Дибутилфталат - 0.1; Диоктилфталат - 0.02; Спирт метиловый - 0.5; Формальдегид - 0.01;

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Плетеные виниловые напольные и настенные покрытия, может быть использована при проведении отделочных работ

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»: НД производителя, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко